

№ 529
15.10.2021

Генеральному Директору
ТОО «Атырауоблгаз»
господину Салихову А.К.

О проверке технико-эксплуатационных характеристик
трубопровода газоснабжения ТОО «РТИ-АНПЗ»

Уважаемый Ануарбек Кабижанович!

Доводим до вашего сведения, что 12.10.2021г. в результате обхода маршрута трассы газопровода от территории ограждения химзавода до территории ТОО «Батыс-Петролеум», на поворотном участке специалистами ТОО «РТИ-АНПЗ» выявлено проведение несанкционированных земляных работ в границах отвода охранной зоны газопровода среднего давления ТОО «РТИ-АНПЗ».

В результате осмотра указанного участка выявлено нарушение местоположения по высоте, трубопровод газа находится на поверхности земли, а также имеется деформация и повреждения трубы, что может повлечь нарушение целостности и разгерметизацию трубопровода.

На основании изложенного прошу Вас направить специалистов для профессионального обследования, а также разработки мероприятий для восстановления технико-эксплуатационного состояния трубопровода газоснабжения ТОО «РТИ-АНПЗ».

Прошу направить в наш адрес план мероприятий, ценовое предложение на устранение дефектов и восстановления безопасной работоспособности газопровода. Оплату гарантируем.

Приложение по тексту схема фото 4экз.

С уважением,

Финансовый директор
ТОО «РТИ-АНПЗ»



Ли С.З.